

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Buchholz 

Betreiber

Renergiewerke Buchholz GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,20

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,04


Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 20.12.2029.

ausgestellt am: 20.12.2022

Andreas Stange

Gutachter-Nr.:

FW609-410 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESH0223_FW309-1u7_20122022_2 